

MUSTR a MUSTRR prípojkové kusy oceľ - PE


Tieto prípojkové kusy slúžia na vysadenie odbočiek pod tlakom bez úniku média z oceleového potrubia s pokračovaním prípojky z materiálu PE.

POPIS

T-kus je z bezšvovej ocelevej rúry materiál 11 353.1 podľa DIN EN 10 220 v tlakovej rade PN 10. Prechodka kov-plast je typu USTR ukončená elektrotvarovkou.

MUSTR prípojkový T-kus D- 430


bez možnosti osadenia ventilom s prechodkou na PE, maximálny prevádzkový tlak 0,4 MPa



Priemer odbočky vnútorný DN 1 [col]	USTR D [mm]	Dĺžka [mm]	Priemer privar. časti vnútorný DN [mm]	Hmotn. [kg]	Objedn. číslo
1"	32/25	560	32	2,11	VK 85 30 50
1 1/4"	40/32	565	32	2,70	VK 85 30 51

MUSTRR prípojkový T-kus D- 430

s možnosťou osadenia ventilom s prechodkou na PE, maximálny prevádzkový tlak 0,4 MPa



Priemer odbočky vnútorný DN 1 [col]	USTR D [mm]	Dĺžka [mm]	Priemer privar. časti vnútorný DN [mm]	Hmotn. [kg]	Objedn. číslo
1"	32/25	560	32	2,11	VK 85 30 70
1 1/4"	40/32	565	32	2,70	VK 85 30 71

ZERTIFIKAT CERTIFICADO CERTIFICAT CERTIFICATE CERTIFICATE



OSVEDČENIE

evidenčné číslo 0679-01/40/17/GT/OSV/R

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia vydané v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 ods.1 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

žiadateľovi:
MIVA, spol. s r.o.
Mlynská 1323
053 11 Smižany

Na základe posúdenia technickej dokumentácie, dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia vykonaných v dňoch 16. a 22.05.2017 osvedčujeme, že nižšie uvedené zariadenie:

Názov : **Zariadenie na rozvod plynu: Typová zostava: MUSTR D430, prípojkový T- kus bez možnosti osadenia ventilom**
 Investor: **MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany**

Zariadenie zariadenia: **Plynové zariadenie skupiny B písm. g/**
 Podľa Prílohy č. 1 vyl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Základné technické parametre:
 Druh plynu: **Zemný plyn**
 Prevádzkový tlak: **Do 0,4 MPa**
 Potrubie: **D32 / DN25**
 Variant typu: **D40 / DN32**
 Materiál: **PE / Ocef 11 353.1**
 Skladba výrobu: **Odbočkový T-kus MANIBS, prechodka kov-plast USTR PE/Ocef**
 Štítok: **Označenie výrobcu, typové označenie T-kusa, výrobné číslo, rok výroby, dimenzia PE/ocef, maximálny prevádzkový tlak, druh plynu**
 Výrobca: **MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany**
 Umiestnenie: **Na mieste budúcej prevádzky u objednávateľa podľa schválenej konštrukčnej (realizačnej) dokumentácie**

je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu.

Podmienky platnosti:

Budú dodržiavané ustanovenia §8 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Platnosť Osvedčenia o typovej skúške je do: **15.05.2022**

Podmienky platnosti a pravidlá manipulácie s certifikátom sú uvedené na zadnej strane. Osvedčenia o typovej skúške.

V Košiciach, dňa 22. mája 2017.



v.z.
 Ing. Vladimír Andruch
 Za TUV SUD Slovakia s. r. o.,
 vedúci pobočky Košice

TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 P-0220106



OSVEDČENIE

evidenčné číslo 0679-02/40/17/GT/OSV/R

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia vydané v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 ods.1 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

žiadateľovi:
MIVA, spol. s r.o.
Mlynská 1323
053 11 Smižany

Na základe posúdenia technickej dokumentácie, dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia vykonaných v dňoch 16. a 22.05.2017 osvedčujeme, že nižšie uvedené zariadenie:

Názov : **Zariadenie na rozvod plynu: Typová zostava: MUSTRR D430, prípojkový T- kus s možnosťou osadenia ventilom**
 Investor: **MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany**

Zariadenie zariadenia: **Plynové zariadenie skupiny B písm. g/**
 Podľa Prílohy č. 1 vyl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Základné technické parametre:
 Druh plynu: **Zemný plyn**
 Prevádzkový tlak: **do 0,4 MPa**
 Potrubie/Dĺžka: **D32 / DN25**
 Variant typu: **D40 / DN32**
 Materiál: **PE / Ocef 11 353.1**
 Skladba výrobu: **Odbočkový T-kus MANIBS, prechodka kov-plast USTR PE/Ocef**
 Štítok: **Označenie výrobcu, typové označenie T-kusa, výrobné číslo, rok výroby, dimenzia PE/ocef, maximálny prevádzkový tlak, druh plynu**
 Výrobca: **MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany**
 Umiestnenie: **Na mieste budúcej prevádzky u objednávateľa podľa schválenej konštrukčnej (realizačnej) dokumentácie**

je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu.

Podmienky platnosti:

Budú dodržiavané ustanovenia §8 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Platnosť Osvedčenia o typovej skúške je do: **15.05.2022**

Podmienky platnosti a pravidlá manipulácie s certifikátom sú uvedené na zadnej strane. Osvedčenia o typovej skúške.

V Košiciach, dňa 22. mája 2017



v.z.
 Ing. Vladimír Andruch
 Za TUV SUD Slovakia s. r. o.,
 vedúci pobočky Košice

24052017



TÜV Rheinland InterCert

